



skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T: 01 477 96 00 (ravnanje z odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si



MF210025643

UNIVERZA V LJUBLJANI MEDICINSKA FAKULTETA	
Prejeto: 18. 05. 2021	Signirni znak:
	Priloge:
Št. zadeve: 303-1/2021-16	Vrednost:



UNIVERZA V LJUBLJANI MEDICINSKA
FAKULTETA
VRAZOV TRG 2
1000 LJUBLJANA

Ljubljana, 14.5.2021

Št. dokumenta: VOK-351-2013/2021-004

Št. soglasja: S-836-21V

PREDHODNI POGOJI - VODOVOD

Skladno z vašim dopisom št. 303-1/2021-9 vam pošiljamo predhodne pogoje.

1.0 Obstoječe stanje

Severno od predvidene gradnje »KAMPUSA VRAZOV TRG« poteka v severnem robu Trubarjeve ceste primarni vodovod NL DN 150, ki je bil zgrajen leta 1999. Nanj se severno od objekta Trubarjeva cesta 80, v smeri proti jugu, navezuje sekundarni vodovod LZ DN 100, neznane letnice. Vodovod poteka približno 2 do 3 metre zahodno od predvidne novogradnje.

Vzhodno od predvidene gradnje kampusa poteka v Lipičevi ulici oziroma Roški cesti sekundarni javni vodovod NL DN 150 iz leta 2012.

2.0 Predvideno stanje

Predvidena je prostorska širitev zmogljivosti Medicinske fakultete v Ljubljani na območju Vrazovega trga z vzpostavitev sodobnega izobraževalnega središča s predavalnicami, učilnicami in laboratorijem. Gradnja bo potekala na parcelah 3637, 3638/1, 3638/2, vse v k. o. 1737-Tabor (slika 1).

3.0 Mnenje

Zaradi predvidene novogradnje, ki bo na zahodu posegala v varovani pas vodovoda LZ DN 100, bo treba vodovod obnoviti oziroma rekonstruirati. Rekonstrukcija vodovoda LZ DN 100 bo potekala na severu od navezave na vodovod NL DN 150 v Trubarjevi ulici do obstoječega vodomerneja jaška zahodno od objekta Vrazov trg 2, v dolžini približno 140 m. V sklopu obnove vodovoda bo treba obnoviti tudi vse obstoječe vodovodne priključke, ki se nanj navezujejo. Nanj bodo predvidoma priključeni tudi novi objekti »KAMPUSA VRAZOV TRG«.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za »KAMPUS VRAZOV TRG« je treba izdelati tudi študijo požarne varnosti, ki bo osnova za dimenzioniranje oziroma rekonstrukcijo obstoječega vodovoda LZ DN 100. Na osnovi izdelane projektne dokumentacije za predvideno novogradnjo je treba naročiti projektno nalogo za rekonstrukcijo vodovoda LZ DN 100 za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo in vodo za gašenje, ki jo izdela JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o..

Pred izdelavo projektne naloge mora naročnik upravljavcu vodovodnega sistema posredovati podatke o maksimalni porabi pitne vode v predvidenih objektih, načinu gašenja in potrebah po vodi za gašenje.

Lep pozdrav.

Pripravil/a:
Robert Andrejaš

Vodja službe soglasij in katastra po pooblastilu:

Urška Hočevar



Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
VI. Št. 1/12273/00, ID št. SI64520463,
Osnovni kapital 97.879.629,79 EUR